



Nr. 28651/06.05.2025

RĂSPUNS LA CLARIFICĂRI:

Nr. Ct.	Identificare solicitare de clarificari	Întrebare/solicitare de clarificare	Răspuns la solicitarea de clarificare
1.	Solicitare clarificare nr. 28645/06.05.2025, ora 11:44	<p>1. La Anexa formularului 6 cu propunerea financiara, sunt trecute eronat datele de identificare ale achizamentului: corect acestea ar trebui sa fie aceleasi ca si in caietul de sarcini, respectiv Ascensor 6080019056/2013 BASC 102445 630kg; 8 persoane; 8 statii.</p> <p>2. La Formularul 7 - propunerea tehnica/specificatii tehnice - corect este revizia tehnica lunara pentru ascensor se desfasoara o data (1) pe luna. Conform legislatiei din Romania - respectiv Prescriptiei Tehnice (PT R2-2010) lucrarile de intretinere si revizii se efectueaza periodic de cel puțin 2 ori pe luna pentru ascensoarele fara marcaj de conformitate. Ascensorul ThyssenKrupp de la Polidinia 2 este un ascensor cu marcaj de conformitate CE - la care lucrarile de revizie&intretinere se efectueaza 1 data pe luna.</p>	<p>Anexa la Formularul nr. 6 a fost refacuta, cu datele corecte de identificare ale ascensorului, conform Caietului de sarcini.</p> <p>S-a acceptat modificarea la Caietul de Sarcini, CAP. 3 SPECIFICATII TEHNICE, 3.1 OBIECT, lit. a) Revizii tehnica lunara pentru fiecare ascensor de 2 ori pe luna, se va modifica astfel : Revizii tehnica lunara pentru fiecare ascensor se desfasoara o data pe luna. Astfel, se va modifica si in cuprinsul Formularul 7 Propunere tehnica si anume : Revizii tehnica lunara pentru fiecare ascensor se desfasoara o data pe luna.</p>

Serviciul Achizitiei si Relatii Publice

Ec. Stan Nicolae